

**LISTADO DE ACCIONES**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA240-012-01	Vincular al procedimiento de ingreso a salas los lineamientos que aseguren el control y cumplimiento a las barreras de ingreso verificación de personal tanto interno como externo con todos los actores.	Lidia Yaneth Perez Rodriguez	2024-05-31	2.97%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-02	Generar muestreo para verificar adherencia y cumplimiento al procedimiento de ingreso a salas de cirugía y establecer comparendos pedagógicos que permitan mejorar adherencia.	Lidia Yaneth Perez Rodriguez	2024-06-30	4.91%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-03	Realizar delimitación de las áreas de salas de cirugía	Hector Javier Diaz Cerón	2024-06-30	4.91%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-04	Realizar intervención de la barrera (puerta principal) de ingreso en salas de cirugía.	Hector Javier Diaz Cerón	2024-06-30	4.91%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-05	Realizar seguimiento al hallazgo identificado subsanando todas las desviaciones y/o reincidencias encontradas con los responsables intervinientes.	Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo	2024-06-30	4.91%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-06	Identificar las necesidades de señalización sobre ingreso a salas de cirugía y enviar a comunicaciones para su gestión.	Lidia Yaneth Perez Rodriguez	2024-06-30	2.46%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-07	Generar mesa de trabajo con los proveedores para establecer las acciones y directrices para la adecuada limpieza y desinfección de carros de transporte, contenedores de material de osteosíntesis, etc.	Sandra Milena Sanabria Alvarez	2024-11-30	7.36%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-08	Definir horarios para recepción y entrega de material estéril y socializarlo con todos los ser involucradas.	Sandra Yannet Vargas Fonseca	2024-06-30	4.91%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-09	Realizar entrega de material estéril por parte de farmacia a todos los servicios	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	8.86%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-10	Realizar seguimiento al hallazgo identificado subsanando todas las desviaciones y/o reincidencias encontradas con los responsables intervinientes.	Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo	2024-06-30	4.91%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-11	Generar mesa de trabajo con empresa contratista VINCULAMOS para definir el control y mecanismo que asegure el manejo adecuado de ropa contaminada.	Laura Natalia Espinosa Grimaldos	2024-04-30	1.02%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-12	Verificar el cumplimiento mediante ronda semanal las condiciones de desinfección del mobiliario frente a mesas de media luna y almacenamiento adecuado en salas de cirugía.	Eliana Maria Cortes Pedreros	2024-06-30	4.91%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-13	Verificar infraestructura de convergencia de servicios de partos, salas de cirugía y hemodinamia para la organización del servicio de cirugía.	Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo	2024-08-31	8.86%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-14	Realizar mantenimiento de Salas de cirugía que asegure el almacenamiento de equipos biomedicos	Hector Javier Diaz Cerón	2024-07-30	6.82%	100.00%	100.00%	Cerrado

Correctiva	PA240-012-15	Verificar y generar intervención de ventilación mecánica en quirófanos y central de esterilización.	Hector Javier Diaz Cerón	2024-07-30	6.82%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-16	Disponer un ambiente para ropa sucia en salas de cirugía	Hector Javier Diaz Cerón	2024-07-30	6.82%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-17	Verificar el cumplimiento mediante rondas la adherencia a las normas dispuestas por la institución para mitigar el riesgo en la prestación del servicio frente al uso de EPP y bioseguridad en salas de cirugía.	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-07-30	6.82%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-012-18	Verificar el cumplimiento mediante rondas la adherencia al protocolo de aseo limpieza y desinfección del baño de pacientes de cirugía ambulatoria por el tercerizado responsable.	Maribel Camargo Correa	2024-07-30	6.82%	100.00%	100.00%	Cerrado

#### MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	o Laura Lizbeth Rodríguez Salcedo	2025-01-29	Ejecutado	Efectivo	Se hace necesario el seguimiento por parte de las diferentes áreas y/o procesos de infecciones, seguridad del paciente y habilitación para dar alcance a las necesidad de habilitación

#### INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

<b>Plan de acción:</b>	PA240-012
<b>Id:</b>	200
<b>Tipo:</b>	Plan de Mejora por Procesos
	Plan de mejoramiento resultante de la visita del 20 de marzo por la SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA Se adjunta acta.
<b>Descripción del plan de acción:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>acta de visita</li> <li>Radicado de plan de mejora a Secretaria de Salud de Boyaca</li> </ul>
<b>Estado:</b>	Cerrado / Efectivo
<b>Avance:</b>	100 %
<b>% real de ejecución:</b>	100 %
<b>Versión:</b>	0
<b>Meta de cierre:</b>	Cumplimiento y cierre de las accion establecidas en el plan de accion asi como los resultados resultantes que validen y subsanen estos hallazgos en visitas de habilitacion.
<b>Registro:</b>	<p><b>Hallazgos generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al ingreso al servicio de salas de cirugía se evidencia que no se está dando cumplimiento a las barreras de ingreso que la institución tiene definidas, las puertas permanecen abiertas sin ningún sistema de control o de verificación de personal tanto interno como externo.</li> <li>En las áreas de tránsito de ingreso a salas de cirugía se encuentra personal asistencial realizando registros asistenciales lo cual no permite la movilidad adecuada de las camillas y personal asistencial, en la mayor parte de tiempo se presenta aglomeración de los diferentes profesionales, especialistas, técnicos entre otros y se genera cruce de personas, con pacientes, con los carros de transporte de instrumental sucio y estéril, los contenedores que se encuentran utilizando actualmente son abiertos (evidenciados durante la visita) y no garantizan la seguridad e integralidad del instrumental estéril y con el material e instrumental sucio y/o contaminado está generando un alto riesgo de cruce entre elementos sucios, limpios y estériles</li> <li>En las áreas de tránsito hacia el área de cirugía ambulatoria se encuentran mesas en media luna, contenedores con material de osteosíntesis, contenedor de ropa contaminada rebosado y bolsas en el piso con ropa contaminada, generando riesgos para los usuarios, pacientes, personal asistencial y riesgo de infección debido al cruce de elementos sucios, limpios y contaminados ya que las mesas de media luna son utilizadas en los procedimientos quirúrgicos de cirugía cuando se requieren por necesidad</li> <li>En el área de cirugía ambulatoria se evidencia que el proceso de ingreso, preparación y recuperación no es dinámico ni unidireccional.</li> <li>En el ingreso a salas de cirugía la puerta permanece abierta, en los pasillos de circulación se encuentran dos ARCO en C, una torre de laparoscopia, camillas entre otros, sin permitir la movilidad segura de las camillas y del personal asistencial para la prestación del servicio quirúrgico. EL ambiente de almacenamiento de equipos se encuentra ubicado fuera del servicio quirúrgico, los ARCO en C son trasladados desde ese ambiente hacia las salas donde van a ser utilizados, sin llevar un control de limpieza y desinfección antes de ingresar al servicio.</li> <li>El servicio quirúrgico supera las condiciones ambientales en cuanto a la temperatura y no se evidencia su gestión</li> <li>No cuenta con ambiente para ropa sucia.</li> <li>Se evidencia que el personal asistencial no tiene adherencia a las normas dispuestas por la institución para mitigar el riesgo en la prestación del servicio.</li> <li>No se evidencia aseo y adherencia al protocolo de aseo limpieza y desinfección del baño de pacientes de cirugía ambulatoria.</li> </ul> <p><b>Auditorias externas</b></p>
<b>Proceso</b>	Salas de Cirugía y Parto
<b>Origen:</b>	
<b>Area Origen:</b>	Cirugía General
<b>Sedes:</b>	
<b>Unidades:</b>	

#### INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

<b>Estandarización:</b>	
-------------------------	--

Concluir:	Se da cierre con efectividad, aclarando que el servicio al estar habilitado, es objeto de constante verificación y seguimiento que puede generar nuevas acciones de mejoramiento.
Se alcanzó la meta ?:	Si
Cierre eficaz:	Si
Sistemas de gestión:	
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Cantidad de periodos:	1
Creado por:	Lidia Yaneth Perez Rodriguez - Lider Salas de Cirugia
Creado en:	2024-04-15 09:25:40
Modificado por:	Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo - Lider Habilitación
Modificado en:	2025-01-30 14:50:26

## PROYECTOS RELACIONADOS

## ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

• v.000

HALLAZGO 1:

- Falta de estandarización del proceso
- Falta de medición frente al cumplimiento de actividades.
- Falta intervención de infraestructura.

HALLAZGO 2:

- Falta de estandarización del proceso
- Falta de medición frente al cumplimiento de actividades.
- Falta articulación sobre interrelación de procesos con servicios tercerizado

HALLAZGO 3:

- Falta de articulación y seguimiento de las diferentes rondas realizadas tanto de seguridad del paciente, habilitación, infecciones

HALLAZGO 4:

- Limitaciones de infraestructura

HALLAZGO 5:

- Limitaciones de infraestructura

HALLAZGO 6:

- Falta de mantenimiento de infraestructura

HALLAZGO 7:

- Limitaciones de infraestructura

HALLAZGO 8:

- No adherencia uso de EPP
- No adherencia a normas de control de infecciones
- Falta de articulación y seguimiento de las diferentes rondas realizadas según su fuente.

HALLAZGO 9:

- Falta de medidas de intervención oportunas por los servicios tercerizados

## Notas de Avance

**Laura Lizbeth Rodríguez Salcedo**



Se realiza validación de la señalización.

Seguimiento al cierre de Acción (06)

2024-12-30 16:22:21



**Lidia Yaneth Pérez Rodríguez**

Cordial saludo,

SE adjunta fotos de señalética instalada. Gracias

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user279/archivos/se%C3%B1aletica%201.jpg>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user279/archivos/se%C3%B1aletica%202.jpg>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user279/archivos/se%C3%B1aletica%203.jpg>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user279/archivos/se%C3%B1aletica%204.jpg>

Seguimiento de Acción (06)

100 % 2024-12-30 14:12:05

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Buenos días se da cierre a la ativada. se recomienda realizar seguimiento a los comromisos y llevar soportes de los mismos

Seguimiento al cierre de Acción (07)

2024-12-07 10:06:20

**Sandra Milena Sanabria Alvarez**

Se realiza mesa de trabajo con Gerente y coordinador de almacen y logística de las casas comerciales, socializando el procedimiento de ingreso y salida de material de osteosin  
médicos de las casas comerciales a la central de esterilización, quedando como compromiso el cumplimiento por parte de proveedor y la E.S.E. Hospital universitario San Rafael



Seguimiento de Acción (07)

100 % 2024-11-10 22:32:19

**Yimmy Gerardo Rodriguez Roa**



AJUSTADO DADO EL CAMBIO DEL LIDER DE ESTERILIZACION Y ACLARACION DEL ALCANCE DE LA ACCION CORRECTIVA, YA QUE SEGUN SEGUIMIENTO SE AMPLI

Aprobación de Plan (00)

2024-11-01 10:34:23

**Yimmy Gerardo Rodriguez Roa**



SE REQUIERE CAMBIAR DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 7 SEGUN LOS AVANCES REPORTADOS.

Solicitud de ajuste del plan (00)

2024-10-29 10:46:40

**Sandra Yannet Vargas Fonseca**



SE PROGRAMA MESA DE TRABAJO PARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 10: AM

Seguimiento de Acción (07)

90 % 2024-09-06 12:45:09

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se cierra la actividad toda vez, que no es posible ejecutar, teniendo en cuenta la afectación de otros servicios.

Seguimiento al cierre de Acción (13)

2024-09-04 15:28:49

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se hace la validación para la conversión de ambientes en los servicios de partos, salas de cirugía y hmodinamia, para lo cual no es posible realizarse en corto plazo, toda vez, que  
garantizar la sala de espera de servicio hemodinamia e intervencionismo y cirugía vascular. Por lo anterior, se hace necesario realizar replanteamiento de alternativas de solución  
para el mes de enero del año 2025, según avance el proyecto de sede UMI.

Seguimiento de Acción (13)

100 % 2024-09-04 15:27:37

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



se valida en servicio la entrega, la cual se esta realizando desde farmacia

Seguimiento al cierre de Acción (09)

2024-09-04 15:23:03



**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**

No se valida el cumplimiento de la acción de mejora, toda vez que el shut, nom es posible ponerlo en uso, toda vez que la salida de la ropa a contenedor esta muy alejada (alta), ic  
tiene tapa y no se logra garantizar como ambiente.

Seguimiento al cierre de Acción (16)  
2024-08-21 11:08:09

**Laura Lizbeth Rodríguez Salcedo**



Se realiza la actividad, sin embargo se debe dejar procedimiento o actividad en documento. Igualmente se debe estar verificando el cumplimiento de la actividad y garantizar el or

Seguimiento al cierre de Acción (12)  
2024-08-21 10:38:01

**Diana Rocío Martínez García**

Ya se realizo la contratacion de los insumos de material esteril y es entregado por servicio.

APOSITO DE PLASTIA 100 LARGO X 10 CM GASA Y ALGODÓN  
APOSITO GASA Y ALGODÓN XL 10 CM X 20 CM REF 4405  
APOSITO DE GASA Y ALGODÓN 7.5 CM LARGO X 20 CM REF 4403  
GASA NEURO (383)  
APOSITO (TORAX) DE GASA Y ALGODO 20 X 40 CM REF 4410



APOSITO DE GASA Y ALGODON 7.5 X 7.5 CM SOBRE REF 4401  
GASA ESTERIL PARA CURACION 7.5 X 7.5 SOBRE REF 2211  
GASA NO TEJIDA ESTERIL CON RADIOPACO 4PLY 7.5 X 7.5 CM REF 0413  
MECHA DE GASA RADIO-OPACA GINECOLOGICA 2inX32in SOBRE REF 0383  
MECHA DE GASA ESTERIL NASAL 0.95CM X 60 CM SOBRE REF 2248

Seguimiento de Acción (09)  
100 % 2024-08-20 12:26:53

**Sandra Yannet Vargas Fonseca**



Se realiza procedimiento de Recibo y entrega de material de osteosintesis a las casas comerciales , se envia para revicios de coordinacion salas de cirugia y programación quirurg mesa de trabajo con casas comeciales y finiquitar el despeje del pasillo .

Seguimiento de Acción (07)  
57 % 2024-08-19 13:47:04



**Eliana María Cortes Pedreros**

Debido a la apertura del area de equipos en salas de cirugia, ya fue posible retirar las mesas de media luna que se encontraban en el pasillo de transito para el area de la entrada cirugía ambulatoria; las mesas se encontraran en el cuarto de equipos donde al terminar el procedimiento se limpiaran y regresaran nuevamente.

Adjunto registro fotografico









Seguimiento de Acción (12)  
100 % 2024-08-03 13:56:50

**Hector Javier Diaz Cerón**



Buen dia se anexa foto actualizada con la continuidad del ducto. [Ducto ropa sucia cx 3](#)

Seguimiento de Acción (16)  
100 % 2024-08-02 10:04:52

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se validad la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción (18)  
2024-08-01 17:24:09

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se revisa actividad dando alcance al hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción (17)  
2024-08-01 17:22:57

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se requiere revisar la continuidad del ducto teniendo en cuenta que al ser ropa contaminada debe garantizar el cerramiento completo

Seguimiento de Acción (16)  
2024-08-01 17:22:06

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se valida la actividad. Cumpliendo con lo propuesto.

Seguimiento al cierre de Acción (14)  
2024-08-01 17:19:37

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se valida acción de seguimiento.

Seguimiento al cierre de Acción (10)  
2024-08-01 17:16:43

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se cumple la actividad de seguimiento

Seguimiento al cierre de Acción (05)  
2024-08-01 17:16:08

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se realiza seguimiento a las acciones planteadas para la subsanación de hallazgos identificados en visita de Secretaria de Salud de Boyaca.

- [Informe de Seguimiento](#)

Seguimiento de Acción (05)  
100 % 2024-08-01 17:13:27

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se realiza seguimiento al levantamiento y subsanación de hallazgos en visita de secretaria de salud de Boyacá.

- [Informe de Seguimiento](#)

Seguimiento de Acción (10)  
100 % 2024-08-01 17:11:39

**Hector Javier Diaz Cerón**



Se termina instalacion ducto para ropa de salas de cirugiaa, Quedando al 100% la accion. Anexo registro fotografico. [Ducto ropa sucia CX 1](#)[Ducto ropa sucia CX 2](#)

Seguimiento de Acción (16)  
100 % 2024-08-01 10:27:06

**Adriana Lucia Pacheco Merchan**



Se anexa listas de chequero realizadas con salas de cirugiaa y proyeccion de actividad ludica en el mes de agosto

- [LISTAS DE CHEQUEO SALAS](#)
- [PROGRAMACION EPP](#)

Seguimiento de Acción (17)  
100 % 2024-07-31 12:41:46



**Hector Javier Diaz Cerón**

Se diseña y construye ducto para ropa sucia de CX [Ducto ropa sucia CX](#)

Seguimiento de Acción (16)  
81 % 2024-07-17 10:22:21

**Hector Javier Díaz Cerón**



Se realiza cuarto para equipos biomedicos en salas de cirugia, anexo fotografias. [Cuarto equipos biomedicos 1Cuarto equipos biomedicos 2Cuarto equipos biomedicos 3Cuarto e](#)

Seguimiento de Acción (14)  
100 % 2024-07-17 10:17:27

**Lidia Yaneth Perez Rodriguez**

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user279/imagenes/contrato%20se%C3%B1aletica%20HUSRT.jpeg>



Se adjunta soporte contrato en etapas precontractuales.

Seguimiento de Acción (06)  
81 % 2024-07-12 11:43:34

**Lidia Yaneth Perez Rodriguez**

Buenos días,



Se adjunta soporte de ejecución contrato SEÑALETICA, con lo cual se evidencia que el contrato esta en proceso. Se aumenta porcentaje de cumplimiento a 80%. En espera de ac  
instalación de señalización.

Gracias

Seguimiento de Acción (06)  
80 % 2024-07-12 10:52:10

**Eliana Maria Cortes Pedreros**

Se busca la manera de poder dejar las mesas de media luna en otro lugar para poder liberar e l espacio de los pasillos en la entreada del area restringida de salas de cirugia, que  
tener de a dos mesas en la sala pero la infraestructur no lo permite, tambien se busca la forma de guardarlas en los cuartos de equipos destinados, pero no esta el spacio que se ne



en el momento se intenta optimizar el usod e las mesas para evitar que se aglomeren en el pasillo



Para poder reubicar todos los equipos y las mesas, se esta esperando que terine la habitacion y construccion del espacio contiguo a las ultimas salas de cirugia, el cual se esta a  
apretura a finales del mes de julio, el fin de semana de 13 y 14 de julio, se planea la apertura de la comunicacion de los espacios para su posterior acomodacion y utilizacion.

Seguimiento de Acción (12)  
90 % 2024-07-09 13:54:16

**Maribel Camargo Correa**



Adjunto seguimiento realizado al hallazgo, adicionalmente cargo lista de chequeo INT-F-06 LISTA DE CHEQUEO ASEO Y DESINFECCIÓN la cual se aplica mensualmente con el  
cumplimiento de los items allí estalecidos. La lista de chequeo en mención hace parte del procedimiento INT-PR-02 SEGUIMIENTO A SERVICIOS TERCERIZADOS.

- [LISTA DE CHEQUEO ABRIL](#)
- [LISTA DE CHEQUEO MAYO](#)
- [SEGUIMIENTO](#)

◦ [FORMATOS DE SEGUIMIENTO EMPRESA CONTRATISTA](#)

Seguimiento de Acción (18)  
100 % 2024-07-08 15:38:27

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se verifican los soportes, si embargo, es necesario que la verificación del proceso de limpieza y desinfección del baño de paciente se encuentre protocolizado, para que este con tiempo, como control.

Seguimiento de Acción (18)  
2024-07-05 16:26:52

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se valida soporte de mejoramiento

Seguimiento al cierre de Acción (15)  
2024-07-05 16:00:25

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se valida soporte de mejora, dentro del seguimiento a ejecutar se validara el cumplimiento de la misma

Seguimiento al cierre de Acción (08)  
2024-07-05 15:55:22

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se hace necesario generar la mesa de trabajo con proveedores de material, para concertar y estandarizar la entrega de contenedores vacios y con ello despejar las áreas de cicul

Seguimiento de Acción (07)  
2024-07-05 15:54:21

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se realiza revisión de soporte de mejora

Seguimiento al cierre de Acción (04)  
2024-07-05 15:51:59

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se valida soporte de cumplimiento de actividades

Seguimiento al cierre de Acción (03)  
2024-07-05 15:51:16

**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**



Se realiza validación de soporte de actividad

Seguimiento al cierre de Acción (11)  
2024-07-05 15:49:22

**Hector Javier Díaz Cerón**



Se retira demarcacion anterior, y se procede a demarcar de acuerdo a las indicaciones de la coordinadora de salas de cirugía. [ANTES 1 ANTES 2 ANTES 3 ANTES 4 DESPUES 1 DESPUES 2 DESPUES 3 DESPUES 4 DESPUES 5 RETIRO DEMARCACION ANTERIOR 1 RETIRO DEMARCACION ANTERIOR 2 RETIRO DEMARCACION ANTERIOR 3](#)

Seguimiento de Acción (03)  
100 % 2024-06-24 10:32:12

**Sandra Yannet Vargas Fonseca**



buenas trades

1. Se realizo circular informativa sobre horario de entrega a todos los servicios de la institucion y equipamiento esteril para salas de cirugía

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user248/archivos/CIRCULAR%20-%20HORARIO%20ENTREGA%20MATERIAL.pdf>

2. se socializo circular a traves de comunicaciones, y entrega de circular a la coordinadora de Enfermeria jefe Angela Camargo

Seguimiento de Acción (08)  
100 % 2024-06-20 17:22:21

**Sandra Yannet Vargas Fonseca**

Buenas tarde .

1. se realizo circular informativa obligatoria para casas proveedoras de material de osteosintesis,  
[https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user248/CIRCULAR\\_%20CASAS%20COMERCIALES.pdf](https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user248/CIRCULAR_%20CASAS%20COMERCIALES.pdf)



2. se realizo circular informativa para servicios del hospital informando se entregara elemetosnto y equipos esteriles psara los servicios  
[https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user248/archivos/CIRCULAR%20\\_%20HORARIO%20ENTREGA%20MATERIAL.pdf](https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user248/archivos/CIRCULAR%20_%20HORARIO%20ENTREGA%20MATERIAL.pdf) en horarios especificos

3. se realizo soicizacion a los servicios a traves de la oficina de comunicaciones

Seguimiento de Acción (07)  
100 % 2024-06-20 17:17:47

**Sandra Yannet Vargas Fonseca**



Se realizo trabajo con seguridad del paciente para busqueda de espacio para entrega material esteril a los servicios sin necesidad de ingresar al area esteril, no se recibe concpt pc lo cual se definen horarios para entrega de material esteril para TODOS LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL. generando circular institucional

Seguimiento de Acción (08)  
60 % 2024-06-12 12:28:26

**Sandra Yannet Vargas Fonseca**



Se realiza mesa trabajo con seguridad del paciente , se emite circular informativa para socializar a las casas comerciales.

Seguimiento de Acción (07)  
60 % 2024-06-12 12:20:29

**Hector Javier Díaz Cerón**



Se realiza cambio de puerta con sistema con pin de acceso. [PUERTA ANTES PUERTA DESPUES](#)

Seguimiento de Acción (04)  
100 % 2024-06-12 11:06:21

**Maribel Camargo Correa**

SE REALIZA CARGUE DE RESPUESTA EMITIDA POR LA EMPRESA CONTRATISTA, CONTROL DE ACTIVIDADES DIARIAS Y SEGUIMIENTO REALIZADO.



- [FORMATO SEGUIMIENTO SALAS DE CIRUGIA](#)
- [FORMATO CONTROL DE ACTIVIDADES DIARIAS POR SERVICIO HUSRT-333-343](#)
- [FORMATOS DE SEGUIMIENTO DESINFECCION DE BAÑOS](#)
- [RESPUESTA A HALLAZGO EN BAÑO DE SALAS CX](#)

Seguimiento de Acción (18)  
100 % 2024-06-07 12:02:49

**Lidia Yaneth Perez Rodriguez**

Cordial saludo,

Se adjunta identificación de señalización en formato definido por comunicaciones y publicidad, se envía correo electrónico solicitando la elaboración de señalización.



Pendiente que por parte de comunicaciones se realice la respectiva gestión.

Gracias [https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user279/archivos/202402082781-3\\_co-f-18-solicitud-de-senalizacion-e-impresos-%20Salas%20de%20cirug%C3%AD](https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user279/archivos/202402082781-3_co-f-18-solicitud-de-senalizacion-e-impresos-%20Salas%20de%20cirug%C3%AD)  
<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user279/archivos/Solicitud%20se%C3%B1alizaci%C3%B3n%20Salas%20de%20Cirug%C3%ADa.pdf>

Seguimiento de Acción (06)  
50 % 2024-06-02 12:19:44



**Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo**

Se valida los soportes de mejora,

Seguimiento al cierre de Acción (02)  
2024-05-31 19:56:27

Laura Lizbeth Rodríguez Salcedo



Se realiza validación del proceso implementado que permita reducir el riesgo relacionado con el ingreso

Seguimiento al cierre de Acción (01)  
2024-05-31 19:55:07

Lidia Yaneth Perez Rodriguez

Atento saludo,

PARA dar cumplimiento a la actividad se actualizó el documento de ingreso a salas de cirugía SC-PR-22, Y Se creo el formato SC-F-44 ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE IN  
Se solicitó muestra estadística a Dra. Milena Niño, la cual se adjunta:

"Teniendo en cuenta su solicitud se realiza envío de muestra según el numero de procedimientos realizados durante el año 2023, donde trimestralmente se tiene un promedio de 3 que daría a lugar a tener una muestra mensual de 114 mediciones, con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

Population size:	3241	Confidence Level	Cluster Size	Total Sample
Expected frequency:	50 %	80%	156	156
Acceptable Margin of Error:	5 %	90%	250	250
Design effect:	1,0	95%	343	343
Clusters:	1	97%	411	411
		99%	551	551
		99.9%	812	812
		99.99%	1032	1032

Quedo atenta a sus inquietudes y observaciones.

Clara Milena Niño Castillo

Bacteriologa-Epidemiologa

BX. (57) 7405030 Ext. 2108

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

[calidadepi@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:calidadepi@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)

[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)

[LISTA DE CHEQUEO ADHERENCIA A PROCEDIMIENTO DE INGRESO SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA](#) SC-F-44 [001](#)

Seguimiento de Acción (02)  
100 % 2024-05-24 10:18:54

Lidia Yaneth Perez Rodriguez

Atento saludo,

PARA dar cumplimiento a la actividad se actualizó el documEnto de ingreso a salas de cirugía SC-PR-22, Y Se creo el formato SC-F-44 ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE IN



[INGRESO DE USUARIOS A SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA](#) SC-PR-22 [002](#) 2024-05-21

[LISTA DE CHEQUEO ADHERENCIA A PROCEDIMIENTO DE INGRESO SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA](#) SC-F-44 [001](#)

Seguimiento de Acción (01)  
100 % 2024-05-24 10:16:16



Hector Javier Díaz Cerón

Se realiza cambio de filtros y se rediseña ductos para aumentar flujo de aire. [Imagen rediseño ductos](#)

Seguimiento de Acción (15)  
100 % 2024-05-06 10:08:49

**Laura Natalia Espinosa Grimaldos**

Se realiza mesa de reunión con el area de Lavanderia para definir acciones a seguir frente a la problemática de la ropa contaminada en salas de cirugía.



Adjunto el acta de reunion

[ROPA SUCIA- SALAS DE CIRUGIA](#)

Seguimiento de Acción (11)  
100 % 2024-04-29 17:48:26

Jorge Armando Figueredo Malagon @ 2025-05-28, 15:47:58

[Exportar a: PDF Excel Imprimir](#)